



Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«**НОВОСИБИРСКЭНЕРГО**»

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕЙСЯ ТЭЦ-6

630032, г. Новосибирск-32, Ул. Станционная, 4/1, в/я 85. Р/счет 40702810800000000384 в АО Банк "Алтай"
г. Новосибирск. к/с 50101810300000000074, БИК 045004874, ИНН 541100010
тел. (383-2) 95-55-49, факс (383-2) 95-55-89

№ 014-01/126

Техническому директору
"ЮКОС"

от 15.03.2002

На № _____ от _____

факс (84635) 7-31-77

О герметике АГ-5И

По Вашей просьбе 14.03.2002 г. произведен отбор проб и оценка состояния герметика АГ-5И, залитого в октябре 2000 г. в аккумуляторный бак V=1000 м3. Температуры в баке находилась в пределах 70°C.

При оценке качества герметика можно сделать вывод, что никаких изменений не претерпел.

Цвет, плотность, тягучесть остались теми же, как будто он был залит только вчера.

С уважением,

Главный инженер

В.А.Шахов

(3832) 95-55-41

Вкл. 93. от 18.03.02г.